

Gmina Lubichowo – Urząd Gminy Lubichowo
83-240 Lubichowo
ul. Zblewska 8

Lubichowo, dnia 08.05.2018 r.

ZPP.271.2.7.2018 Lp. 1

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu – etap I” - znak sprawy ZPP.271.2.7.2018.

ZAPYTANIE NR 1

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1: Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania studzienek z tworzywa sztucznego jako materiału równoważnego pod warunkiem, że zmiana nie będzie powodować zmian przyjętej technologii, pogorszenia jakości technicznej, technologicznej, zastosowanych materiałów oraz konieczności opracowania projektów zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzji, uzgodnieniach i pozwoleniach. Jednocześnie zastrzega się, aby studzienki posiadały odpowiednie aprobaty techniczne do zainstalowania pod ziemią w pasie drogowym, w jezdni lub poza jezdnią oraz na terenach zielonych. Materiał studni musi posiadać odpowiednie parametry do usytuowania w miejscach narażonych na miejscowe obciążenia dynamiczne. W miejscach, w których występują wody gruntowe, studzienki powinny być odpowiednio dociążone.

Pytanie nr 2: Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania studzienek z tworzywa sztucznego jako materiału równoważnego pod warunkiem, że zmiana nie będzie powodować zmian przyjętej technologii, pogorszenia jakości technicznej, technologicznej, zastosowanych materiałów oraz konieczności opracowania projektów zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzji,

uzgodnieniach i pozwoleniach. Jednocześnie zastrzega się, aby studzienki posiadały odpowiednie aprobaty techniczne do zainstalowania pod ziemią w pasie drogowym, w jezdni lub poza jezdnią oraz na terenach zielonych. Materiał studni musi posiadać odpowiednie parametry do usytuowania w miejscach narażonych na miejscowe obciążenia dynamiczne. W miejscach, w których występują wody gruntowe, studzienki powinny być odpowiednio dociążone.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowić będą jej integralną część.

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 16.05.2018 r.

Wójt Gminy

Slawomir Bieliński

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Wykonawcy wg rozdzielnika
 2. Strona internetowa Zamawiającego
- a/a Sp. A.G. 585885226 w. 31, zamówienia.lubichowo@outlook.com